

Déclaration des performances
Nr. 12859/03 du 10/04/2014

01. Code d'identification unique du produit **Carreaux de plâtre Promonta**
02. N° de type
Carreaux de plâtre plein
PMSL70 Promonta Léger 70
PMSLHY70 Promhydro Léger 70
PMZK70 Promonta Lourd 70_450
PMSL100 Promonta Léger 100
PMSLHY100 Promhydro Léger 100
03. Application **Murs ou cloisons (non - porteur), selon le cas, ayant une fonction de protection contre le feu des éléments structurels et / ou de compartimentage incendie dans les bâtiments.**
04. Nom et adresse de contact du fabricant
**Promonta SA
Vaartstraat 6/8
2830 Willebroek
Tél.: +32 3 886 58 25**
05. Nom et adresse de contact **mandataire** **Non applicable**
06. Système d'évaluation et vérification de la constance des performances du produit **3**
- 09 Performances déclarées suivant EN- 12859 : 2011

Caractéristiques essentielles	Performances	Suivant la norme
Réaction au feu	A1	EN 12859:2011
Résistance au feu E & I	3 heures	EN 12859:2011
Isolation aux bruits aériens Rw(C, Ctr)	suivant documentation du fabricant	EN 12859:2011
Résistance thermique R m ² K/W	suivant épaisseur carreau 0,16 à 0,23	EN 12859:2011
Emission substances dangereuses	NPD	

Lorsque, conformément à l'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences remplies: **N/A**.

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Willebroek, 10/04/2014

Pour le fabricant,

Theo Drossin
Directeur

